



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите  
Регионална инспекция - Пловдив

Изх. № ..... 0ВОС-2207/11, 09.10.2018 г.

ДО  
ИНЖ. ПЛАМЕН СПАСОВ – КМЕТ НА  
ОБЩИНА „РОДОПИ“ ПЛОВДИВ  
ГР. ПЛОВДИВ, УЛ“СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ“ №1А

**ОТНОСНО:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА С. ЯГОДОВО, ОБЩИНА „РОДОПИ“, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СПАСОВ,**

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-2207/21.09.2018 г. за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда реконструкцията на водопроводната мрежа в регулатията на с. Ягодово. Строителните дейности по рехабилитацията на водопровода ще се извършват изцяло в обсега на уличните платна без да се засягат частни имоти. Предвидена е подмяна на водопроводните отклонения към всеки имот до имотна граница и възстановяване на тротоарите в тези участъци. Подмяната на водопроводната мрежа на с. Ягодово ще се извърши с полиетиленови тръби висока плътност ф225, ф160, ф110 и ф90, с обща дължина от 26099 м., изцяло в регулатията на селото. ИП предвижда етапност на изграждането: I-ви етап - 8128 м., II-ри етап - 10068 м. и III-ти етап - 7091 м. Необходимо водно количество за ПБН и ПП нужди за селото:  $Q=25,24 \text{ л/сек}$ . Рехабилитацията предвижда водопроводната мрежа да се положи на отстояние 1,2 м. в уличните платна на средна дълбочина от 1,6 до 1,8 м.

Територията, предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0000194 „Река Чая“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр. 21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и



**не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (EO).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000194 „Река Чая“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **оценката на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА С.ЯГОДОВО, ОБЩИНА „РОДОПИ“, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ, е че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявлените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промяните.

С уважение,

Доц. Стефан Шилев

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

