



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция - Пловдив

Изх. № ...ОВОС-2369(1)..., 13.11.2018 г.

До

Зобуян

гр. Пловдив

ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на уличен питеен водопровод за захранване на жилищна и гараж в УПИ X - 59, кв. 10 по плана на с. Белащица, местност „Бозалъка“, Община „Родопи“, Област Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЗОБУЯН,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-2369/11.10.2018 г. за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на уличен питеен водопровод за захранване на жилищна и гараж в УПИ X - 59, кв. 10 по плана на с. Белащица, местност „Бозалъка“, Община „Родопи“, Област Пловдив. Водопроводът преминава изцяло през общински терени пресича пътя с. Белащица /общински път/ и върви в посока имота на 1,5м от края на пътя. Захранването с вода на уличен водопровод PE-HD 090мм се предвижда от съществуващ водопровод от етернитови тръби Е 0150мм, минаващ южно от имота /начална точка 1 до точка3/. Предвидено е да се изпълни от полиетилен с висока плътност PE-HD 090мм с наклон, съобразно терена и с обща дължина 35м. Водопроводът ще се изпълни от PE-HD тръби 090..Хоризонталните дъги по трасето на водопровода до 10° и се постигат чрез огъване на тръбата. На стръмните участъци/ с наклон по-голям от 10%/ през 20.0м се предвижда укрепването на водопровода с опорни блокове. Такива се предвиждат и на всички чупки. По пътя ще се положат тръби за водопровод PE-HD 090 в изкоп с дълбочина 1,78м. върху пясъчна подложка 20см.

Имотът, предмет на ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0001033 „Брестовица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (EO).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от



мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0001033 „Брестовица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение „Изграждане на уличен питеен водопровод за захранване на жилищна и гараж в УПИ Х - 59, кв. 10 по плана на с. Белащица, местност „Бозалъка“, Община „Родопи“, Област Пловдив е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявлените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласования или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

Доц. Стефан Шилев

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

