



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция - Пловдив

Изх. № *ОВОС-2410(1)* / *14.11* 2018 г.

До: **Вецов**
Управител на „ЕВРОБИЛД-М1“ ООД
гр. Пловдив, общ. Пловдив

ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изместване на магистрален топлопровод ДУ300ММ“ от ПИ 56784.507.281 гр. Пловдив на ул. „Галилей“ №15, общ. Пловдив, обл. Пловдив.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЕЦОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-2410/15.10.2018 г. за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изместване на магистрален топлопровод ДУ300ММ от ПИ 56784.507.281 гр. Пловдив на ул. „Галилей“ №15, общ. Пловдив, обл. Пловдив.

Инвестиционното предложение третира изместването от поземлен имот с идентификатор ПИ56784.507.408 на магистрален топлопровод с диаметър 2хDN300/450мм от топлофикационна камера /ТК/ № 35-10 до ТК 35-12, за топлоснабдяване на Международен панаир – Пловдив. Границата на проектиране е между северният тротоар на ул. „Ален мак“ /ТТ-10/ и върхът на съществуващото трасе на ул. „Галилей“ /ТТ-10 по този проект/. Новото трасе DN300мм е на 7м от мислената пресечна точка на съществуващите трасета с диаметър DN300мм и DN80мм, посока север. Прави завой на запад и се движи по съществуващото отклонение с диаметър DN80 мм до В-04. Прави завой на 90° и продължава на юг по паркинга пред ул. „Ален мак“ 8-14. На разстояние 5,37м по оста на трасето след В-04 е предвидено да се осъществи подвързването на съществуващия разпределителен топлопровод с диаметър DN80мм в точка ТО-05. На разстояние 41,30м /приблизително в мъртвата точка на участъка/ от точка ТО-05 измества трасето 2,50м на запад, за да останем в зоната на улицата. Продължавайки на юг на 37,60м след изместването в точка ТО-08 се предвижда отклонение към съществуващ разпределителен топлопровод с диаметър DN150мм. До тази точка топлопровода е с възходящ наклон от 2‰. Предвижда се спирателна арматура с дренаж и обезвъздушаване. В този участък ще се обезвъздушават отклонението и целият новопроктиран топлопровод. От тук до камера KN№36-13 наклона е низходящ. На разстояние 6,80м от отклонението в точка В-09 трасето завива на изток и след 41,50м се съединява със съществуващото трасе в точка ТТ-10. Поради голямата дължина на правия участък - 105,60м. се налага да се освободи неподвижната опора в камера KN№ 35-12.



Тръбите 2xDN300/450 от ТТ-01 до В-02 се полагат в съществуващ непроходим канал в пясъчна възглавница, като капаците се демонтират, също и тръбите 2xØ324, положени в него. След което трасето ще се изпълни с низходящ наклон до Ш2 по посока на топлоподаването. В Ш2 ще се монтират дренаж DN32 и преизолирани спирателни кранове DN100. След Ш2 трасето прекъсва с крайна муфа, с цел бъдещо продължение. Температурните разширения в новопроектирания топлопровод се самокомпенсират в чупките по трасето. Средната дълбочина на безканално полагане на топлопроводите в почвата до горния им ръб е 1,20m. Максималната дълбочина на изкопа е 2,30m.

Трасето, предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000578 „Река Марица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Изместване на магистрален топлопровод ДУ300ММ“** от ПИ 56784.507.281 гр. Пловдив на ул. „Галилей“ №15, общ. Пловдив, обл. Пловдив, е че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

Доц. Стефан Шилев
Директор на РИОСВ - Пловдив

