



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция - Пловдив

Изх. № *ОВРС-333* / *16.03.* 2018 г.

До

Управител на "САРИС ПРОПЪРТИ" ЕООД
гр. Пловдив, общ. Пловдив

ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Реконструкция и изместване на съществуващо водопроводно отклонение Е ϕ 150 за имот 56784.383.562, преминаващо през имот 56784.535.3258“ местонахождение: УПИ III- 535.3258, жил. застрояване, обществено обслужващи дейности, кв. 99а, по плана на кв. "Христо Ботев-юг", гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив.

Уважаеми Господин Калибацев,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВРС-333/06.03.2018 г. за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. И доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. От същата.

Инвестиционното предложение предвижда следното:

През УПИ III- 535.3258, жил. застрояване, обществено обслужващи дейности, кв. 99а, по плана на кв. "Христо Ботев-юг", гр. Пловдив преминава съществуващо водопроводно отклонение Е ϕ 150 мм за захранване на имот №56784.383.562, собственост на „Пловдивска консерва“ АД.

За осигуряване на строителните намерение за поземлен имот №56784.535.3258, гр. Пловдив и съгласно предварителен договор № 2767/15.01.2018 г. за присъединяване към водопроводната и канализационна система на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД, гр. Пловдив е предвидено имотът да се захранва с вода от това водопроводно отклонение, като същевременно същото ще се измести по подходящ начин.

Новопроектираното отклонение е предвидено да се изпълнят с тръби от полиетилен висока плътност PEHD DN160mm /PE100/PN10/SDR17. Трасето му ще преминава изцяло в УПИ III- 535.3258, жил. застрояване, обществено обслужващи дейности, кв. 99а, по плана на кв. "Христо Ботев-юг", гр. Пловдив, като в участъка В5 - В6 се предвижда водопроводната тръба да се монтира в обсадна бетоново тръба Б300 мм. В същия участък отклонението ще се изпълни с тръби PE RC DN 160mm /PE100/PN10/SDR17.

По новоизграденото трасе ще се монтира спирателен кран непосредствено след връзката на отклонението за имота с цел възможност за изолации на отделните имоти.

Всички спирателни кранове и присъединителни фланци за тях са предвидени за работно налягане P = 1.0 MPa (10 атмосфери).



Трасето, предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000578 „Река Марица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение **„Реконструкция и изместване на съществуващо водопроводно отклонение Ек150 за имот 56784.383.562, преминаващо през имот 56784.535.3258“** местонахождение: УПИ III- 535.3258, жил. застрояване, обществено обслужващи дейности, кв. 99а, по плана на кв. "Христо Ботев-юг", гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Пловдив за промените.

С уважение,

Доц. Стефан Шилев

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

