



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция - Пловдив

Изх. № ОВОС-575 / 19.04 2018 г.

До

Управители на „КАСКАДА“ ООД  
с. Царацово, общ. Марица

**ОТНОСНО:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на спринклерна пожарогасителна инсталация към „СКЛАД ЗА ПОЛИМЕРНИ СУРОВИНИ“ в УПИ 74.19 - за производствена, складова и търговска дейност (поземлен имот №78080.74.17), землището на с. Царацово, общ. Марица, обл. Пловдив.

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НИКОЛОВА,**

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НЕДЕВА,**

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НИКОЛОВА,**

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-575/03.04.2018 г. за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на спринклерна пожарогасителна инсталация към „СКЛАД ЗА ПОЛИМЕРНИ СУРОВИНИ“ в УПИ 74.19 - за производствена, складова и търговска дейност (поземлен имот №78080.74.17), землището на с. Царацово, общ. Марица, обл. Пловдив. Спринклерната инсталация се захранва от противопожарна помпена група и водоем. Предвиждат се 1 брой контролно-сигнален клапан за покрива. Спринклерна инсталация ще е суха /вода -въздух/, тъй като в помещенията целогодишно не се поддържа температура над 5°C.

Имотът е захранен с вода от съществуващо водоземно съоръжение, съгласно разрешение за ползване № 31590928/27.04.2015 г. от БД ИБР. Захранването на обекта ще се осъществи и от новопредвиден уличен водопровод по прилежащата улица от югозток ПЕВП ф90 и през имот 74,15 – в процес на проектиране. Към навеса няма предвидени санитарни възли и прибори. Ще се използват съществуващи в административната сграда в същия имот, собственост на възложителя.

Имотът, предмет на инвестиционното предложение **не попада** в границите на защитени територии и в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000.



Най-близко разположена защитена зона: BG0002086 „Оризища Цалалица“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-368/16.06.2008 (ДВ бр.56/2008 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най - близко разположената защитена зона BG0002086 „Оризища Цалалица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП **„Изграждане на спринклерна пожарогасителна инсталация към „СКЛАД ЗА ПОЛИМЕРНИ СУРОВИНИ“** в УПИ 74.19 - за производствена, складова и търговска дейност (поземлен имот №78080.74.17), землището на с. Царацово, общ. Марица, обл. Пловдив, е че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

Доц. Стефан Шилев,

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

