



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция - Пловдив

Изх. №ОВОС-591..... /20.04..... 2018 г.

До

Управител на „ХИК-91 – Пацев и сие“ СД
гр. Садово, общ. Садово
Стопански двор

ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „**Изграждане на трафопост (ТП5) 1x800 kVA**“ в УПИ IV-16,85 – производствена и складова дейност и „**Изграждане на подземен кабел 20 kV от ТП4 1x1600kVA** – съществуващ в УПИ XI – 44 стопанска дейност до ТП5 1x800kVA в УПИ IV – 16,85, производствена и складова дейност, кв.6, по плана на стопански двор на гр. Садово, общ. Садово, обл. Пловдив.

Уважаеми Господин Пацев,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-591/05.04.2018 г. за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на трафопост (ТП5) 1x800 kVA“ в УПИ IV-16,85 – производствена и складова дейност и изграждане на подземен кабел 20 kV от ТП4 1x1600kVA – съществуващ в УПИ XI – 44 стопанска дейност до ТП5 1x800kVA в УПИ IV – 16,85, производствена и складова дейност, кв.6, по плана на стопански двор на гр. Садово, общ. Садово, обл. Пловдив.

Основните процеси включват изграждане на нов стоменобетонов трафопост ТП5 с тухлени стени в обема на съществуващата производствена сграда в УПИ IV – 16,85 и монтирането в него на нов трансформатор 800 kVA. Трансформаторът ще е сух 20/0,4 kV, AN, 50 Hz. За електрозахранването на трансформатора, от съществуващия ТП4 1x1600 kVA в УПИ XI-44 ще се положи нов подземен кабел 20kV NA2xS (F) 2Y3x1x185 mm². Кабела ще се изтегли в съществуваща тръбна канална мрежа до помещение ГРТ в съседната производствена сграда.

От помещението на ГРТ кабела ще се положи на нова кабелна скара СП 300, укрепена по конструкцията на сградата, след което отново преминава под земята, като отново се изтегля в защитни тръби до новия трафопост.

Имотът и трасето, предмет на ИП **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).



Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000578 „Река Марица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **оценката на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение „Изграждане на трафопост (ТП5) 1x800 kVA“ в УПИ IV-16,85 – производствена и складова дейност и „Изграждане на подземен кабел 20 kV от ТП4 1x1600kVA – съществуващ в УПИ XI – 44 стопанска дейност до ТП5 1x800kVA в УПИ IV – 16,85, производствена и складова дейност, кв.б, по плана на стопански двор на гр. Садово, общ. Садово, обл. Пловдив, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявлените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

Доц. Стефан Шилев

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

