



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите  
Регионална инспекция - Пловдив

Изх. № ОВОС-851(1) / 0406 . 2018 г.

До  
Милко Христов Цветков  
Управител на „Домейн Юстина“ ЕООД  
с. Устина  
Общ. Родопи  
област Пловдив

**ОТНОСНО:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): "Изграждане на „ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА ДО 30 KW за собствени нужди на покрива на съществуваща сграда /Склад за съхранение на готова продукция/" в УПИ VII - 792, складови дейности от кв.2 по плана на с. Устина, Община Родопи, област Пловдив

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЦВЕТКОВ,**

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-851/03.05.2018 г. за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на фотоволтаична централа до 30 kw за собствени нужди на покрива на съществуваща сграда /Склад за съхранение на готова продукция/ в УПИ VII - 792, складови дейности от кв.2 по плана на с. Устина, Община Родопи, област Пловдив. Фотоволтаичните панели ще се разполагат в шест реда легнали по дългата си страна. Панелите се подреждат върху стандартни алюминиеви профили надлъжно на редовете. Профилите се захващат за столиците на покривната конструкция с болтове M8, които преминават през панелите. В зоната на пробиване на панелите отворите да се обработят с хидроизолационен материал. Фотоволтаичните панели, които се използват са 105 броя с размери 1670x1000x32 и тегло 18,8кг/бр. На покрива ще се разположат общо 105 броя фотоволтаични модули всеки един с мощност 285 Wp монтирани на метална конструкция. Фотоволтаичния модул се състои от 60 бр. Q.ANTUM соларни клетки. Общийят пиков капацитет на централата е 29,93к\A/р, а произведената електрическа енергия се очаква да бъде 35,486кМН /годишно. Електрическата енергия от ФЕЦ ще задоволява нуждите от енергия на съществуващата сграда.

Имотът, предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.



Най-близко разположена защитена зона: BG0001033 „Брестовица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**


С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0001033 „Брестовица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **оценката на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение "Изграждане на „ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА ДО 30 KW за собствени нужди на покрива на съществуваща сграда /Склад за съхранение на готова продукция/“ в УПИ VII - 792, складови дейности от кв.2 по плана на с. Устина, Община Родопи, област Пловдив е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,



Доц. Стефан Шилев

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

