



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция - Пловдив

Изх. № ОВОС-98 / 13-02 2018 г.

До

управител на
„МАСИВ-4“ООД
гр. Раковски,

ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) **“Реконструкция на съществуващ бетоновъзел”** в имот №62075.800.35, гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив.

Уважаема Госпожо Шишкова- Чанкова,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-98/25.01.2018 г. за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда реконструкция на съществуващ бетоновъзел и допълнително изграждане на обслужващи сгради в имот №62075.800.35, гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив. Предвижда се изграждане на нова двуетажна административно – битова сграда със застроена площ от около 200 кв. м. Ще се преоборудва съществуващия бетоновъзел с автоматизирана нова инсталация за производство на бетонови смеси. В имота има и арматурен двор, за заготовка на строителна армировка, в който голяма част от работата се извършва ръчно. При реконструкцията същия ще се оборудва с необходимата механизация. Обектът е присъединен към електроразпределителната мрежа в съответствие договор с ЕВН „Електроразпределение“ България АД. Водоснабдяването на обекта е от водопроводната мрежа на гр. Раковски. Отвеждането на битовите води ще се извършва чрез каломаслоуловител и утаител в канализационната мрежа.

Имотът, предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0000291 „Гора Шишманци“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по**



оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000291 „Гора Шишманци“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение **„Реконструкция на съществуващ бетоновъзел“** в имот №62075.800.35, гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив, е че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

Доц. Стефан Шилев

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

