



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция - Пловдив

Изх. № ОВОС-994/11 / 04.06 2018 г.

До

инж. Таньо Стефанов Тепов

Ръководител КЕЦ Асеновград "Електроразпределение Юг" ЕАД

гр. Пловдив, общ. Пловдив

ул. "Хр. Г. Данов" №37

ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): "Външно кабелно ел. захранване 20kV с монтаж на нов МТТ и външно ел. захранване 1kV за „СОТ, осветление, електропастир" в имот №015112, гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив.

Уважаеми Господин Тепов,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-994/11.05.2018 г. за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на външно кабелно ел. захранване 20kV с монтаж на нов МТТ и външно ел. захранване 1kV за „СОТ, осветление, електропастир в имот №015112, гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив.

За осъществяване на обекта на общински полски път (ПИ 015108) в сервитута на съществуваща ВЛ 20 kV „Маргарита" ще бъде монтиран нов ЖР стълб №39/6А тип ЪМ 20-951 с ВКП /въздушно кабелен преход/ изпълнен с РОМзК 20/400А. В основата на стълба ще се монтира МТТ до 100 kVA, който ще бъде захранен с кабел 20 kV тип NA2XS(F)2Y 3x1x95mm² от РОМзК 20/400А

Трасето, предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0000194 „Река Чая" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**




С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000194 „Река Чая“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение **„Външно кабелно ел. захранване 20kV с монтаж на нов МТТ и външно ел. захранване 1kV за „СОТ, осветление, електропастир“** в имот №015112, гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив е че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,



Доц. Стефан Шилев

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

