



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

### Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

## РЕШЕНИЕ № ПВ-.....-ПР/2026 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

**На основание:** чл. 93, ал. 1 и ал. 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС); чл. 7 ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР); чл. 40 ал. 3 и ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т.1 от Наредбата за условията и реда на извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), представена писмена документация от Възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС, становища от Регионална здравна инспекция – Пловдив (РЗИ Пловдив) и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР-Пловдив)

## РЕШИХ

**да не се извършва** оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на тръбен кладенец с дълбочина до 24 м. и котелно“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

**Местоположение:** в ПИ 73242.501.2663 по КК и КР на село Труд, община Марица, област Пловдив.

**Възложител:** „СИМИД АГРО“ ЕООД, ЕИК 115108940, ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. КУКЛЕНСКО ШОСЕ №1.

### Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на тръбен кладенец с дълбочина до 24 метра и котелно в ПИ 73242.501.2663 по КК и КР на село Труд, община Марица, област Пловдив. Тръбният кладенец и котелното ще обслужват нуждите на „Мелница с прилежащи съоръжения за временно съхранение на зърно и готова продукция“ в същия имот.

Имотът, предмет на инвестиционното предложение е с НТП- „За друг вид производствен, складов обект“ и площ от 43417кв.м

За осигуряване на среднодневни водни количества за мелницата, при добив на максимална натовареност 36,0 куб.м/ден ще бъде изграден тръбен кладенец с дълбочина 24,00м. Тръбният кладенец ще се изгради с дълбочина, която да гарантира водовземане само от първото от повърхността подземно водно тяло BG3G000000Q013, изискване съгласно чл. 50, ал. 3, вр. ал. 2 от Наредба N2 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.

Цели на водовземането-промишлено водоснабдяване, годишен воден обем 13140 м<sup>3</sup>/ год.

За точното местоположение на проектния тръбен кладенец е направено геодезическо заснемане.

Координатна система WGS 84:

N 178,50м

B 420 13` 37,633" L 240 43` 19,429"

Координатна система 2005г.

X 4677162.519 Y 435780.363

Инвестиционното предложение включва монтиране на котел с топлинна мощност на горивната инсталация (котел) 0,998 MW. Котелното ще работи на газ и ще осигурява необходимите количества топла вода и пара за технологичните процеси в Мелницата и Силозното стопанство- част от комплекса.

Сградата ще е едноетажна-хале с височина 5,50м., разделена по ос-2 с бранмауерна стена. За връзка със сградата на мелницата на технологичните тръбни мрежи -излизащи от котелното, от свериозточната страна на халето ще се изпълни метална естакада над вътрешно-уличната комуникация.

Технически показатели: Застроена Площ- 141,5м<sup>2</sup>, РЗП- 141,5м<sup>2</sup>.

За питейно-битови нужди обектът ще ползва вода от водопровода на с. Труд. Представено е становище на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Пловдив, че ПИ с идентификатор 73242.501.2663 (УПИ VI-501-2663-производств. и складови дейности, кв.82) с. Труд е присъединен към канализационната мрежа на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр. Пловдив.

Отпадната вода от технологичния процес е от продуктите на котела един път на смяна- 20л. до 30л. Същата съдържа калциеви и магнезиеви соли в минимални количества. С цел извличането на тези соли от отпадната вода е предвиден утаител. Солите се утаяват и пречистената вода през преливника минава в камера за отвеждане на водата към площадковата канализация. Представено е становище, че Община Марица не възразява заустване на отпадъчни води от гореситираният обект в ПИ с идентификатор 73242.501.2665 землището на с. Труд, като отпадъчните води трябва да отговарят на Нормите за технически допустима степен на замърсяване на отпадъчни води, постъпващи в градска канализационна мрежа, изисквания на Наредба 7/14.11.2000 г.

Електрозахранването е съществуващо и допълнителни мощности не са необходими.

За осъществяване на инвестиционното намерение не се налага изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. Достъпът до обекта се осъществява от улицата, с която имота граничи.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т.2, буква „г“ от Приложение № 2 на *Закона за опазване на околната среда*. Съгласно разпоредбата на чл.93, ал.1, т.1 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Поземлен имот с идентификатор 73242.501.2663, землище на с. Труд, община Марица, област Пловдив **не попада** в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 и в защитени територии, съгласно Закона за защитените територии. Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение е защитена зона BG0000444 „Река Пясъчник“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-41/17.01.2024 г. на МОСВ (ДВ бр.9/2024 г.).

Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл.31 ал.4 във връзка с ал.1 от Закона за биологичното разнообразие.

## МОТИВИ:

**I. Характеристика на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:**

- Инвестиционното предложение е за изграждане на съоръжение за водовземане - сондажен кладенец, с дълбочина до 24м и котелно помещение. Ще се прилагат стандартни методи за строителство. Организацията и технологията на строително-монтажните дейности при реализиране на инвестиционното предложение, ще бъде съобразена с теренните условия и връзката с останалите инфраструктурни обекти.

- Поради не големия мащаб на предвидените строителни дейности не е необходима друга допълнителна площ за временни дейности по време на строителството. Всички СМР ще се извършват само в границите на имота, предмет на инвестиционното предложение.

- Предвижда се сондажните работи да бъдат изпълнени със сондажна апаратура ФА-12 - роторно, с обратна циркулация на промивната течност. За промивна течност ще се използва чиста вода. За тръбния кладенец е предвидена конструкция с обсадна PVC колона с диаметър ф225. В интервала от 0.0 м до 4,0 м се проектира да бъде изпълнена циментация, а от 4,0 м до 24 м в задтръбното пространство ще бъде положена засипка от речен филц. Предвид това не се очаква вредно въздействие върху околната среда, тъй като не се предвиждат дейности, при които се отделят замърсители в околната среда.

- Котелната централа ще работи на газ и периодично - максимално 3-4 дни в месеца. Предвид горното не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до замърсяване и дискомфорт на околната среда.

- Предвидено е формираните отпадъчни води, да се заустват в изградена и въведена в редовна експлоатация канализация.

- **С писмо изх. № ПУ-01-67-3/28.04.2026г. БД ИБР Пловдив е дала заключение за допустимост на инвестиционното предложение** от гледна точка на ПУРБ (2022-2027г.) и ПУРН (2022-2027г.) на ИБР, Закона за водите и подзаконовите актове към него, при спазване на поставените в становището условия.

- БД ИБР изразява, че за ИП не е приложим чл.93,ал.9.т.3 от ЗООС, тъй като ИП не попада в обхвата на чл. 156е, ал.3 от Закона за водите.

- Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с генериране на емисии и отпадъци, от които да се очаква наднормено замърсяване и дискомфорт на околната среда.

- Достъпът до имота ще се осъществява по съществуващ път, не се налага изграждане на нова пътна инфраструктура.

- При спазване на изискванията за експлоатация на обекта, рискът от инциденти е минимален.

**II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъсто населени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:**

След преглед на представената информация и на основание чл.40, ал.3 от Наредбата по ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която, предвид местоположението, характера и мащаба на инвестиционното предложение, реализацията му няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, поради следните мотиви:

- Инвестиционното предложение е предвидено да се реализира извън границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, поради което с реализацията му не се очаква пряко унищожаване, увреждане или влошаване състоянието на видовете, предмет на опазване на най-близката защитена зона **BG0000444 „Река Пясъчник“**.

- Предвид местоположението, характера и мащаба на инвестиционното предложение, няма вероятност осъществяването на ИП да доведе до безпокойство на видовете, предмет на опазване в защитената зона и до намаляване на благоприятното им природозащитно състояние.

- Реализирането на инвестиционното предложение не предполага генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които могат да окажат значително отрицателно въздействие върху защитената зона и нейните елементи.

**III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда: степента и пространствения обхват на въздействието; естество на**

**въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействие; очакваното настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:**

- Териториалният обхват на въздействие в резултат на реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение е ограничен и локален в рамките на разглеждания имот, поради което не се очаква негативно въздействие върху околната среда и земеползването в района.

- Въздействието по време на експлоатацията върху компонентите на околната среда се класифицира като възстановимо с малък териториален обхват и с незначителен кумулативен ефект.

- Не се очаква отрицателно въздействие върху подземните води, технологията на сондиране не предполага замърсяване на подземните води по време на изграждането на тръбния кладенец.

- Сондажните работи не включват използване, съхранение, транспорт, производство и работа с материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на хората.

- Отпадъците, образувани при експлоатацията на обекта ще бъдат третирани при спазване на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците.

- **С писмо изх. № 10-183-1/28.05.2026г.** РЗИ-Пловдив счита, че при реализирането на ИП, съответстващо на предоставената информация и при спазване на нормативните изисквания, не се предполагат съществени отрицателни въздействия върху факторите на жизнената среда и респективно риск за човешкото здраве.

- Осъществяването на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради местоположението и характера на предвидената дейност.

#### **IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:**

- Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, Община Марица и Кметство с. Труд писмено са информирани за инвестиционното предложение, в т. ч. е поставено съобщение на интернет страницата на РИОСВ-Пловдив за постъпилото инвестиционно предложение. От възложителя е извършено обявление на инвестиционно предложение, съгласно изискването на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

- Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 и ал. 10 от Наредбата за ОВОС от РИОСВ-Пловдив е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2, като е поставено съобщение на интернет страница за най-малко 14 дни. Информацията по Приложение № 2 е изпратена на Община Марица и Кметство с. Труд. Община Марица и Кметство с. Труд писмено са информирали РИОСВ-Пловдив за липса на постъпили възражения относно инвестиционното предложение.

- Към момента на изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Пловдив няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

#### **При следните условия:**

1. Да се спазват поставените условия в становище № ПУ-01-67-3/28.04.2026г. на Басейнова Дирекция ИБР Пловдив, предоставено на Възложителя с настоящото Решение.

2. На основание *чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (обх. ДВ бр. 45 от 1996 г.)* формираните емисии на вредни вещества от котела следва да се изпускат в атмосферния въздух организирано с изпускащо устройство – комин, газоход и др.

3. Височината на изпускащото устройство за отвеждане на формираните от горивната инсталация емисии да бъде съобразена с изискванията посочени в *чл. 4 от Наредба №1/27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата от обекти с неподвижни източници на емисии (обн. ДВ. бр.64 от 2005г.)*.

4. Да се представи в РИОСВ-Пловдив информация по *чл.11 и чл.12 от Наредба № 6/1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (обн., ДВ бр. 31/1999 г., с посл.*

изм. и доп.) за утвърждаване местоположението на точките за вземане на проби от изпускащо устройство за организирано отвеждане на емисии, формирани от котела с оглед провеждане на регламентирани измервания на концентрациите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух.

5. Да се изпълнят изискванията поставени в чл.16 от Закона за чистотата на атмосферния въздух за горивната инсталация – котел 0,998 MW .

**Настоящото Решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения капацитет.**

**Решението не отменя задълженията на Възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.**

**При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Пловдив.**

**Настоящото Решение губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.**

**Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Пловдив пред Министъра на околната среда и водите и/или Административния съд в района, на който е постоянния адрес или седалището на Възложителя, в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на Административнопроцесуалния кодекс.**

**ДИМИТЪР ДИМИТРОВ**  
За Директор на РИОСВ - Пловдив  
Съгласно Заповед № РД-301/17.11.2022 г.  
на Директора на РИОСВ - Пловдив

19 06 .....2026г.