



**РЕШЕНИЕ № ПВ – 26 -ПР/2012 год.**  
**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда**

**На основание:** чл. 93, ал. 1 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда(ЗООС); чл.7 ал.1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), чл.31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР); чл. 40 ал. 3 и ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1,т.1 от Наредбата за условията и реда на извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми,проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони(Наредба за ОС), представена писмена документация от Възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал. 1 и ал.2 от Наредбата за ОС, становища от РЗИ Пловдив и БД ИБР Пловдив

**РЕШИХ**

**да не се извършва** оценка на въздействието върху околната среда за **инвестиционно предложение: „Изграждане на 1 брой тръбен кладенец за питейно-битово водоснабдяване“**, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

**местоположение: имот № 62858.62.252, землище на с. Рогош, Община „Марица“**  
**Възложител: „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, ЕИК115010670, гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 250**

**Характеристика на инвестиционното предложение:** Ще се изгради резервен тръбен кладенец, разположен на Помпена Станция „Рогош“, експлоатирана за питейно- битово водоснабдяване на група села Рогош – Скуtare – Трилистник. Инвестиционното предложение ще се осъществи в имот с площ 4,566 дка - държавна собственост, стопанисван от Възложителя.

Инвестиционното предложение /ИП/ попада в обхвата на т. 2, буква “г” от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда / ДВ.бр.91 /2002 год./ и чл.2 ал.1, т. 1 от Наредбата за ОС.

Площадката на ИП **не попада** в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ от мрежата „Натура 2000“. Най-близката защитена зона е **„Река Стряма“ с код BG 0000429**, включена в списъка на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 122/02.03.2007г. Предвид местоположението и характера на инвестиционното предложение, извършената преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие определя, че **няма вероятност** от значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в защитената зона.

**МОТИВИ:**

**I.Характеристика на предлаганото строителство, дейности, технологии: обем, производителност, мащабност , взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти.**

Според представената от Възложителя информация, инвестиционното предложение включва изграждане на нов сондаж (дублиращ компрометирания стар ТК №3) въз основа

на съществуващите хидрогеоложки условия в експлоатационния участък и региона. Строителството ще се съобразява с параметрите на експлоатация в издаденото от Басейнова Дирекция ИБР-Пловдив разрешително за водовземане № 301447/10.07.2006г.

Предвижда се първоначално изграждане на проучвателен сондаж с дълбочина - 50 м на ф 130мм, извършване на геофизични изследвания – електрокаротаж за разделяне на геоложкия разрез, проширение на ф 575мм и обсаждане с PVC тръби ф 315 мм на муфа- връзка. Конструкцията на експлоатационно- филтърната колона е в зависимост от данните получени от електрокаротажа. Задтръбното пространство е запълнено с гравийна засипка с размери на зърната 5-20мм . Предвидена е изолация /циментация/ на плитко лежащите водни пластове в дълбочина 20 м от кота терен. Проектната дълбочина на тръбния кладенец е 45 м .

След изграждането, тръбния кладенец се почиства с ерлифт и се водочерпи опитно с потопяема помпа в продължение на 72 часа . В края на водочерпенето се взима пълен набор водни проби, в съответствие с Наредба №9/2000г. за води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване.

Технологията на сондиране и конструкцията на новото съоръжение са отразени в проект, изготвен съгласно Наредба № 1/10.10.2007г. към Закона за водите.

- Инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи и одобрени с устроителен план дейности. Теренът е утвърден като Санитарно Охранителна Зона – пояс I.

- В хода на експлоатация на обекта не се предполага значително замърсяване и дискомфорт на околната среда. При строителството се очаква известно шумово натоварване на околната среда. То ще бъде минимално, локализирано в рамките на ограничен район.

- Не се налага промяна на съществуващата или изграждане на нова пътна инфраструктура. Достъпът до обекта ще се осъществи от съществуваща пътна мрежа, обслужваща помпената станция.

## **II. Местоположение в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:**

- Реализацията на инвестиционното предложение ще бъде извън границите на защитени зони, съгласно чл. 5 от Закона за биологичното разнообразие и не се очаква да настъпи значително въздействие върху компонентите на околната среда.

- Инвестиционното предложение ще се осъществи извън границите на защитени територии, съгласно Закона за защитените територии.

- Не се очаква засягане на качествата и регенеративната способност на природните ресурси в района.

## **III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:**

- Характерът и капацитетът на инвестиционното предложение не предполагат значително изменение в ключови характеристики на околната среда.

- С писмо изх. № 2218/11.04.2012г., във връзка с поискано становище определящо степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве, РЗИ-Пловдив е потвърдила допустимостта на инвестиционното предложение.

- БД ИБР Пловдив със становище изх. № КД-04-39/28.02.2012г. е дала заключение за допустимостта на инвестиционното предложение от гледна точка на постигане целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите. Степента на въздействие върху водите и водните системи е определена, като незначителна.

## **IV. Характеристика на потенциалните въздействия-териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота, обратимост:**

- Териториалния обхват на въздействие в резултат на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение е ограничен и локален в рамките на имота.
- При спазване на технологичните изисквания не се очаква неблагоприятно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда и върху човешкото здраве.
- Реализацията на предложението не предполага трансгранично въздействие .
- Въздействието в резултат на експлоатацията на бъдещия обект ще бъде дълготрайно, съгласно срока на експлоатацията му.

**V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии :**

Възложителят е уведомил за своето инвестиционно предложение кметовете на Община „Марица“, кметство с. Рогош, както и засегнатото население. Не са изразени устно или депозиран писмено възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

**Настоящото Решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения капацитет.**

**Решението не отменя задълженията на Възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.**

**При промяна на инвестиционното предложение, на Възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето Решение, Възложителят /новият Възложител/ трябва да уведоми РИОСВ гр. Пловдив до 14 дни след настъпване на измененията.**

**Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Пловдив пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд-Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на Административно-процесуалния кодекс.**

**инж. ВАЛЯ АТАНАСОВА**  
Директор на Регионална инспекция  
по околна среда и води - Пловдив



03.05.2012г.