



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

РЕШЕНИЕ № ПВ-ЕО-³⁴...../2023 год. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

На основание чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от *Закона за опазване на околната среда /ЗООС/*, чл. 14, ал. 2, и ал.5, т.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми* (Наредба за ЕО), чл. 31 ал. 4 и ал. 8 от *Закона за биологично разнообразие*, чл. 37, ал. 3 и ал. 5 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони*, представена документация от Възложителя и получено становище на Регионална здравна инспекция Пловдив

РЕШИХ:

да се извърши екологична оценка на „ПУП-ПЗ за промяна предназначението на поземлен имот ПИ 77462.180.344, в с. Христо Даново, община Карлово, област Пловдив, за изграждане на фотоволтаичен парк с мощност до 5 MW”, при прилагането на който има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0002128 „Централен Балкан-буфер”

Възложители: „Гео Волт” ЕООД,
и Основно Училище „Ген. Карцов” с. Христо Даново, община Карлово

Характеристика на плана:

С настоящият план се предвижда промяна предназначение ПУП-ПЗ за ПИ 77462.180.344, в с. Христо Даново, община Карлово, област Пловдив с цел да се създадат условия за изграждане на фотоволтаична електроцентрала.

Съгласно представената скица поземлен имот с №77462.180.344, област Пловдив, община Карлово, с. Христо Даново, м. „Бекяр Чешма”, е с трайно предназначение на територията „Земеделска”, категория 7, НТП „Пасище” и площ 139 912 кв.м.

След процедиране на ПУП-ПЗ се предвижда в имота да се изгради фотоволтаична електроцентрала с мощност до 5 MW. Предвижда се фотоволтаичните модули да се монтират върху метална конструкция фиксирана към терена. За нуждите на електроцентралата е предвиден присъединителен въздушен ел. провод с дължина около 2 км. За нуждите на бъдещата централа са предвидени фотоволтаични инвертори, трансформатори, свързващи кабелни проводни и защитна комуникационна апаратура.

Съгласно представената информация не се налага изграждане на нова инфраструктура.

Поземлен имот 77462.180.344 с площ 139 912 кв. м., с. Христо Даново, община Карлово **попада в границите на защитена зона BG0002128 „Централен Балкан-буфер” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-321/04.04.2013г. (бр.46 от 21.05.2013 г.).**

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл.12 ал.2 от Наредбата по ОС се установи, че планът е допустим спрямо режима на защитена зона BG0002128 „Централен Балкан-буфер”, определен със заповедите за обявяването им.

Планът подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл.31 ал.4 във връзка с ал.1 от Закона за биологичното разнообразие.

Имотът, предмет на ПУП-ПРЗ не попада в границите на защитени територии, съгласно Закона за защитените територии.

След преглед на представената информация и на основание чл.37, ал.3 от Наредбата по ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която, предвид местоположението, мащаба и характера на плана, реализацията му има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0002128 „Централен Балкан-буфер”

М о т и в и:

1. С настоящия план се предвижда промяна предназначението на ПИ с № 77462.180.344, в с. Христо Даново, община Карлово, област Пловдив с цел бъдещо изграждане на фотоволтаичен парк с мощност до 5 MW.

2. Със становище **изх. № 10-189-1/05.09.2023г. РЗИ-Пловдив счита**, че при реализирането на „ПУП-ПЗ за промяна предназначението на поземлен имот ПИ 77462.180.344, в с. Христо Даново, община Карлово, област Пловдив, за изграждане на фотоволтаичен парк с мощност до 5 MW”, съответстващ на предоставената от възложителя информация и при стриктно спазване на нормативните изисквания не се предполагат съществени отрицателни въздействия, респективно потенциален ефект и риск за човешкото здраве.

3. Имотът, предмет на ПУП-ПРЗ е с площ 139912 кв.м., предвид значителните размери на засегнатата територия от защитената зона има вероятност от нарушаване целостта и структурата им, както и от отрицателно въздействие върху природозащитните им цели.

4. Предвид характера и мащаба на плана е възможна промяна на видовия състав, числеността и плътността на популациите на видовете, в т.ч. птици, предмет на опазване в защитена зона **BG0002128 „Централен Балкан-буфер”**, което да доведе до трайни и необратими негативни изменения в местообитания на видовете животни (гнездови, хранителни, ловни, места за почивка), предмет на опазване защитената зона и до фрагментация спрямо първоначалното им състояние.

5. Времетраенето и мащаба на предвидените дейности с плана е възможно да доведат до поява на трайно безпокойство на животинските видове, предмет на опазване в защитената зона, което има вероятност да доведе до намаляване на състоянието им на сигурност.

6. Отчитайки характера на плана, вида, обема и мащаба на предвидените с него дейности, потенциалните въздействия върху биологичното разнообразие се очаква да бъдат преки, необратими, дълготрайни и значителни.

На основание гореизложеното, следва **да се извърши оценка за степента на въздействие на ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на поземлен имот 77462.180.344 с площ 139912 кв.м., с. Христо Даново, общ. Карлово за изграждане на фотоволтаичен парк с мощност до 5 MW.**

Съгласно чл. 34 ал.1 от Наредбата по ОС, в доклада по ЕО, като отделно приложение, следва да се включи оценка за степента на въздействие на плана върху **защитена зона BG0002128 „Централен Балкан-буфер”**.

Оценката се представя под форма на доклад (в един екземпляр на хартиен и в два екземпляра на електронен носител), изготвен съгласно изискванията на чл.23 ал. 2 от раздел IV на Наредбата по ОС, съобразно критериите на чл. 22 от същата наредба, като бъдат използвани количествени оценки за очакваните загуби и/или влошаване състоянието на местообитанията (по площ) и видовете (по численост и плътност на популациите), предмет на опазване в защитената зона, разгледани в контекста на представителността на местообитанията и/или видовете в зоната и в мрежата като цяло. **Оценката за степента на въздействие на плана върху защитените зони, да бъде възложена на колектив от експерти, отговарящи на изискванията на чл.9, ал.1 от Наредбата по ОС.**

Предвид разпоредбите на чл.20, ал. 4 от Наредба за ОС, Ви уведомяваме, че на електронен адрес **<http://natura2000.moew.government.bg>** е публикувана актуална документация и информация относно предмета и целите на опазване на засегнатите защитени зони, която следва да бъде използвана при оценката за степента на

въздействие на плана върху защитените зони.

На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за ЕО се поставят следните изисквания към обхвата на екологичната оценка.

1.1 Докладът за ЕО трябва да съдържа най-малко информация по чл. 86, ал.3 на ЗООС.

1.2 Докладът за ЕО трябва да бъде възложен за разработване от възложителя на колектив от експерти с ръководител съгласно чл.16 от Наредбата за ЕО.

1.3 Да се разгледа евентуалното развитие на аспектите на околната среда без прилагането на плана (т.е. нулева алтернатива).

1.4 Да се анализират евентуалните значителни въздействия върху околната среда и човешкото здраве, в т.ч. вторични, кумулативни, едновременни, краткосрочни и дългосрочни, постоянни и временни, положителни и отрицателни последици от осъществяване на плана.

Указания за последващи действия, които да се предприемат за продължаване на процедурата по ЕО, в т.ч. ОС:

1. Да се изготви и представи в РИОСВ-Пловдив схема за провеждане на консултации по реда на чл.19, ал.3 от Наредбата за ЕО и Задание за определяне на обхвата и съдържанието на Доклада за екологичната оценката (ЕО) по реда на чл.19а, т.1. от същата Наредба.

2. Едновременно с действията по предходната точка Заданието за определяне на обхват и съдържание на Доклада за ЕО следва да предоставите за становище и на РЗИ-Пловдив, БД ИБР, Областна дирекция Земеделие-Пловдив, Електроразпределителното дружество, Напоителни системи и останалите специализирани органи и заинтересовани организации и общественост, които определите в схемата за провеждане на консултации.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Пловдив пред Министъра на околната среда и водите и/или Административния съд в района, на който е постоянния адрес или седалището на Възложителя, в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ИВАЙЛО ЙОТКОВ
Директор на РИОСВ Пловдив

24.09.2023г.