



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

РЕШЕНИЕ № ПВ-ЕО-50/2021 год.

**за преценяване на необходимостта от извършване на
екологична оценка**

Относно: План/Програма

На основание чл. 85, ал.4 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, чл.14, ал.2, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО), чл.31 ал.6 от Закона за биологично разнообразие, чл.37, ал.4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, представена документация от Възложителя и становище на Регионална Здравна Инспекция Пловдив

РЕШИХ:

да не се извършва екологична оценка на план: „Промяна в начина на трайно ползване на УПИ I-60183 и УПИ I-006212 и Изграждане на фотоволтаична електроцентрала, с възлова станция”, местност „Тировете“ по КВС на землището на с. Оризари, община Родопи, област Пловдив“

Възложител: „ФИЛКАБ“ АД с управител Г-н А:

Танчев, гр. Пловдив,

Характеристика на плана:

С настоящия план се предвижда промяна предназначението и начина на трайно ползване на УПИ I-60183 (съответстващ на ПИ 53833.6.213) и УПИ I-006212 (съответстващ на ПИ 53833.6.209), местност „Тировете“, землището на с. Оризари, община Родопи, област Пловдив, както следва:

УПИ I-60183 – производствени и складови дейности, ще се раздели на два нови имота, а именно:

• УПИ 6.232 – фотоволтаична електроцентрала, производствени и складови дейности, с площ 35 950 кв.м.;

• УПИ 6.233 – фотоволтаична електроцентрала, производствени и складови дейности, с площ 37 240 кв.м.;

УПИ I-006212 – производствени и складови дейности, ще се раздели на два нови имота, а именно:

• УПИ 6.234 – фотоволтаична електроцентрала, производствени и складови дейности, с площ 41 040 кв.м.;

• УПИ 6.235 – за възлова станция, с площ 273 кв.м.

Настоящото се разработва във връзка с издадена е Заповед № 581/28.05.2021г. за разрешаване изработване на проект за ПУП-ПРЗ за УПИ I-60183-производствени и складови дейности за „Фотоволтаична електроцентрала, производствени и складови дейности“ и Заповед № 582/28.05.2021г. на гл. Архитект на Община Родопи за Разрешаване изработване на проект за ПУП-ПРЗ за УПИ I-006212-производствени и складови дейности за „Фотоволтаична електроцентрала, производствени и складови дейности“ и „за възлова станция“.

След промяна начина на трайно ползване, на гореупоменатите ще се изградят фотоволтаични инсталации, с мощност до 15 MW.

Мощностите, които ще бъдат инсталирани за изграждането на фотоволтаичната електроцентralа, ще са разпределени, както следва:

- в УПИ 6.232 - фотоволтаична електроцентralа, производствени и складови дейности – фотоволтаична инсталация, с капацитет до 5 MW;
- в УПИ 6.233 - фотоволтаична електроцентralа, производствени и складови дейности – фотоволтаична инсталация, с капацитет до 5 MW;
- в УПИ 6.234 - фотоволтаична електроцентralа, производствени и складови дейности – фотоволтаична инсталация, с капацитет до 5 MW;
- в УПИ 6.235 - за възлова станция – Възлова станция /БКЗРУ/, обслужваща фотоволтаичните инсталации.

Фотоволтаичните панели ще бъдат монтирани върху метална конструкция, която ще бъде фиксирана върху набивни колони.

В БКЗРУ ще бъдат монтирани 14 бр. комплекта разпределителни уредби /КРУ/, осъществяващи разпределение и измерване на енергията с напрежение 20 kV, маслен трансформатор за собствени нужди и допълнително оборудване за управление и мониторинг на цялото оборудване.

Произведената енергия ще се трансформира и подава към мрежата на „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД.

Новите кабелни линии 20 kV ще свържат ФЕЦ „Оризари“ с електроенергийната система и ще бъдат изпълнени с кабели тип NA2XS(F)2Y 12/20kV 1x400 mm². Кабелите представляват тоководещо алуминиево жило, с основна изолация от омрежен полиетилен, екран от медни жици и обвивка от UV стабилизиран полиетилен.

Кабелните линии 20 kV ще бъдат положени, свободно стоящо в земен изкоп. Кабелите ще бъдат разположени в слой от пясък на дъното на земния изкоп. Над тях ще бъде положено горещо поцинковано стоманено въже Ø10 за изравняване на потенциалите на заземлението по дължината на кабелните линии. Над въжето ще бъде поставено PVC сигнална лента „Внимание кабел“ по цялата дължина на кабелните линии. Изкопа ще бъде запълнен със земната маса /чиста пръст/, иззета при осъществяване му.

За осъществяване на инвестиционното предложение ще се използва съществуваща пътна инфраструктура, без нужда от промяна и без необходимост от изграждане на нова.

На основание чл.2, ал.2, т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за EO) е необходимо да се прецени необходимостта от изготвяне на екологична оценка /EO/ относно плана.

Местоположение на Плана спрямо елементите на Националната екологична мрежа:

УПИ I-60183 и УПИ I-006212, местност „Тировете“ по КВС на землището на с. Оризари, община Родопи, обл. Пловдив не попадат в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 и в защитени територии, съгласно Закона за защитените територии. Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение е защитена зона BG0002087 „Марица-Пловдив“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-836/17.11.2008 (ДВ бр. 108/2008 г.) на министъра на околната среда и водите.

М О Т И В И:

1. Изготвеният ПУП-ПЗ е свързан с обособяването на обект, осигуряващ условия за получаване на енергия от слънчевата енергия. Използването на възобновяеми източници и технологии е приоритет в редица национални и европейски документи, отнасящи се до енергийното оползотворяване на слънчевата енергия. Използването на ВЕИ е заложено и в енергийната стратегия на Република България.

2. Разглеждания план за изграждане на фотоволтаична централа на земя, е съобразен и не влиза в противоречие с други планове и програми, предвид издадените заповедни № 581/28.05.2021г. и № 582/28.05.2021г. на гл. Архитект на Община Родопи

3. ПУП-ПР подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл.31 ал.4 във връзка с ал.1 от Закона за биологичното разнообразие.

След преглед на представената информация и на основание чл.37, ал.3 от Наредбата по ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която, предвид местоположението, характера и мащаба на ПУП-ПР, реализацията му няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, поради следните мотиви:

3.1. ПУП-ПР е предвидено да се реализира извън границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, поради което с реализацията му не се очаква пряко унищожаване, увреждане или влошаване състоянието на видовете, предмет на опазване на най-близката защитена зона BG0002087 „Марица-Пловдив”.

3.2. Предвид отдалечеността на имотите от защитената зона, характера и мащаба на дейностите, предвидени в плана, няма вероятност осъществяването им да доведе до беспокойство на видовете птици, предмет на опазване в защитената зона и до намаляване на състоянието им на сигурност.

3.3. Реализирането на предвидените дейности, предмет на плана не предполага генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които могат да окажат значително отрицателно въздействие върху защитената зона и нейните елементи.

4. Със становище № 10-331-1/03.12.2021г. РЗИ Пловдив е определила, че при спазване на нормативните изисквания не се очакват съществени отрицателни въздействия по отношение компонентите и факторите на околната и жизнена среда, и риск за човешкото здраве.

5. Няма основание за предполагаемо трансгранично въздействие върху околната среда от прилагането на плана, свързан с производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници-фотоволтаична централа в землището на с. Оризари, община Родопи, област Пловдив”.

Настоящото Решение не отменя задълженията на Възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността му, съгласно действащата нормативна уредба.


При промяна на плана, на Възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, Възложителят /новият Възложител/ е длъжен да уведоми своевременно РИОСВ – Пловдив.

Настоящото Решение губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на влизането му в сила не е одобрен плана.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Пловдив пред Министъра на околната среда и водите и/или Административния съд в района, на който е постоянния адрес или седалището на Възложителя, в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ - Пловдив



20.12.2021г.