



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

РЕШЕНИЕ № ПВ-.....⁸⁰–ПР/2023 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание: чл.93, ал.1 и ал.3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС); чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР); чл.40, ал.3 и ал.4, във връзка с чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), представена писмена документация от Възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и становище от РЗИ Пловдив

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за **инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на въздушна кабелна линия 110kV“**, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Местоположение: в поземление имоти, находящи се в землищата на с.Дъбене и гр.Карлово, община Карлово, област.Пловдив.

Имотите, през които ще преминава трасето в землището на с. Дъбене са: имот № 706, 317, 318, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 28, 30,332, 334, 336, 338, 367, 372, 477, 478, 503, 504, 626, 671, 672, 678, 679, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 735, 736, 737

Имотите, през които ще преминава трасето в землището на гр. Карлово са: имот № 9, 10, 12, 3, 7, 21, 28, 6, 14, 17, 26, 40, 10, 11, 30

Възложител: „КАРЛОВО СОЛАР БГ“ ЕООД,

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение касае изграждането на нова въздушна електропроводна линия (ВЕЛ) 110 kV в поземлени имоти, находящи се в землищата на с. Дъбене и гр. Карлово, община Карлово, област Пловдив. Новоизградената ВЕЛ ще свързва съществуващата повишаваща подстанция на фотоволтаичната електроцентрала в ПИ 24241.10.706 и подстанция 110 kV Карлово1. За изграждането на ФЕЦ има издадено Решение № ПВ-ЕО-46/2022 г. на Директора на РИОСВ Пловдив. Предвидено е електропроводът да се изпълни с 19 бр. стоманорешетъчни стълбове с бетонни фундаменти от открита разпределителна уредба (ОРУ) в ПИ 24241.10.706 до ОРУ в ПС 110 kV Карлово 1. Дължината на трасето ще е 4 043 м.

Имотите, през които ще преминава трасето в землището на с. Дъбене са: имот № 706, 317, 318, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 28, 30,332, 334, 336, 338, 367, 372, 477, 478, 503, 504, 626, 671, 672, 678, 679, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 735, 736, 737.

Имотите, през които ще преминава трасето в землището на гр. Карлово са: имот № 9, 10, 12, 3, 7, 21, 28, 6, 14, 17, 26, 40, 10, 11, 30.

Околните на засегнатите от ИП терени са предимно земеделски земи и територии на транспорта

Трасето на новата ВЛ ще минава почти изцяло през земеделски земи, като в голямата си част върви в коридор със съществуващи ВЛ 110 и 400 kV, ползвайки част от техния сервитут. Типа на фазовите проводници на присъединителния електропровод ще бъде алуминиево-стоманена, облекчена конструкция със сечение 441.43mm², изпълнени съгласно БДС 1133-89 и имащи кратко обозначение АСО-400.

Между подстанцията на обекта и п/ст „Карлово 1“ ще се изпълни оптична свързаност по мълниезащитно въже с вградени оптични влакна – тип OPGW.

По време на строителството ще се използват строителни материали (кофраж, бетон, баластра, чакъл), които ще се доставят от търговската мрежа. Предвижда се изграждане на типови фундаменти. Дълбочината на фундиране ще варира, но няма да превиши 3.50m, като най-дълбок ще е фундамента за специален стълб P.D.S. Изкопите ще се изпълняват с откоси съгласно предварителни проучвания и предписания. Изкопаният почвен слой ще се депонира и използва за подравняване на терена под фундаментите и за оформяне на самите фундаменти.

За персонала ще се осигурят бутилирана вода за питейни нужди и химически тоалетни за санитарни нужди.

С Решение № 1063, взето с Протокол № 47 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 24.11.2022 г. е предоставено съгласие да се учреди право на прокарване на „КАРЛОВО СОЛАР БГ“ ЕООД на трасе на въздушна кабелна линия 110 kV през поземлени имоти от ПУ 24241.10.706 в землището на с. Дъбене до подстанция Карлово 1, ведно с разрешение за изработването на проект ПУП-ПП за елементите на техническата инфраструктура на описаното трасе.

Със Заповед № РД-436/26.04.2023 г. на Кмета на Община Карлов на основание чл. 150, ал.1 от ЗУТ по внесено искане от „КАРЛОВО СОЛАР БГ“ ЕООД е разрешено изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива, с което се предвижда изграждането на въздушен електропровод 110 kV, свързващ повишаваща подстанция на ФЕЦ в ПИ с идентификатор 24241.10.706 и подстанция 110 kV „Карлово 1“, разположена в ПИ с идентификатор 36498.37.113.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т.3, буква „б“ от Приложение № 2 на *Закона за опазване на околната среда*. Съгласно разпоредбата на чл.93, ал.1, т.1 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Имотите, през които преминава въздушната кабелна линия в землищата на село Дъбене и гр. Карлово, община Карлово, **не попада** в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 и в защитени територии, съгласно Закона за защитените територии. Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение е защитена зона: BG0000429 „Река Стряма“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД – 333/31.05.2021 г. (Бр.54 от 29.06.2021 г.).

Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл.31 ал.4 във връзка с ал.1 от Закона за биологичното разнообразие.

МОТИВИ:

I. Характеристика на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

- Ще се използват класически методи за строителство на такъв вид обекти: Фундаментите ще се изливат от бетон за всеки от стълбовете. Полагането, видът на армировката и изборът на фундамент ще се определят от височината на стълба и геоложките особености на подложната повърхност. Изкопаният почвен слой ще се депонира и използва за подравняване на терена под фундаментите и за оформяне на самите фундаменти. Предвидените изкопни работи при изграждане фундаментите на стълбовете предполагат локално въздействие върху земните недра само в местата на

осъществяване на тези дейности. В зависимост от условията, максималната заложенa дълбочина на изкопите ще е 3,5 м, което не предполага съществено засягане на този компонент на околната среда.

- Предвиждат се мерки за защита от преки попадения на мълнии чрез изграждане на мълниезащита по цялата дължина на трасето. Предвижда се заземление при фундаментите на всеки стълб.

- Дейността по изграждане на електропровода и неговата експлоатация не предполага отделяне на емисии и отпадъци във вид и количества, които да доведат до значително отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда.

- Управлението на отпадъците ще се извършва в съответствие с изискванията на ЗУО. Предвид, което не се очаква замърсяване с отпадъци, в следствие реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение.

- Реализирането на инвестиционното намерение не е свързано с използване на води (повърхностни и подземни) и генериране на производствени отпадъчни води. За санитарно-битовите нужди на персонала ще се ползват химически тоалетни.

- При строителството се очаква известно шумово натоварване на околната среда. То ще бъде минимално, локализирано в рамките на ограничен район.

- Реализирането на ИП не предполага съществена промяна на ландшафта, вследствие на изграждането на електропровода, тъй като се касае за реновиране на съществуваща система с минимално удължаване.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъсто населени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

След преглед на представената информация и на основание чл.40, ал.3 от Наредбата по ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която, предвид местоположението, характера и мащаба на инвестиционното предложение, реализацията му няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, поради следните мотиви:

1. Инвестиционното предложение е предвидено да се реализира, извън границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, поради което с реализацията му не се очаква пряко унищожаване, увреждане или влошаване състоянието на видовете, предмет на опазване на най-близката защитена зона BG0000429 „Река Стряма“.

2. Предвид местоположението, характера и мащаба на инвестиционното предложение, няма вероятност осъществяването на ИП да доведе до безпокойство на видовете, предмет на опазване в защитената зона и до намаляване на благоприятното им природозащитно състояние.

3. Реализирането на инвестиционното предложение не предполага генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които могат да окажат значително отрицателно въздействие върху защитената зона и нейните елементи.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда: степента и пространствения обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействие; очакваното настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбинирани с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

- Териториалният обхват на въздействие в резултат на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение е ограничен и локален в рамките на разглежданото трасе, поради което не се очаква негативно въздействие върху околната среда и земеползването в района.

- Разглежданият електропровод е с напрежение 110kV и честота 50 Hz. Създаването от него нискочестотно електрическо поле има много по-нисък интензитет, от което не се очаква вредно въздействие върху хората и околната среда. Най-близко разположените сгради са извън обхвата на сервитута.

- Няма да има източници на шум, свързани с реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение, които да окажат отрицателно въздействие. Очакваното минимално въздействие е локално и за ограничено време – до завършване на строителните работи.

- Във връзка с поискано становище, относно определяне на необходимостта от извършване на ОВОС по отношение на степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве, с **писмо изх. № 10-116-1/15.06.2023г., РЗИ-Пловдив** счита, че при реализирането, съответстващо на предоставената информация и при спазване на нормативните изисквания, не се предполагат съществени отрицателни въздействия върху факторите на жизнената среда и респективно риск за човешкото здраве.

- Осъществяването на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради местоположението и характера на предвидената дейност.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

- Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, Община Карлово и кметство с.Дъбене писмено са информирани за инвестиционното предложение, в т. ч. е поставено съобщение на интернет страницата на РИОСВ-Пловдив за постъпилото инвестиционно предложение.

- Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 и ал. 10 от Наредбата за ОВОС от РИОСВ-Пловдив е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2, като е поставено съобщение на интернет страница за най-малко 14 дни. Информацията по Приложение № 2 е изпратена на Община Карлово и кметство с.Дъбене. Община Карлово и кметство с.Дъбене писмено са информирали РИОСВ-Пловдив, за липса на постъпили възражения относно инвестиционното предложение.

- Към момента на изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Пловдив няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото Решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения капацитет.

Решението не отменя задълженията на Възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Пловдив.

Настоящото Решение губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Пловдив пред Министъра на околната среда и водите и/или Административния съд в района, на който е постоянния адрес или седалището на Възложителя, в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ИВАЙЛО ЙОТКОВ
Директор на РИОСВ – Пловдив

26.06.....2023г.