



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив

РЕШЕНИЕ
№ Пд-ОС-ОФГ-2/2022 г.
за поправка на очевидна фактическа грешка

На основание чл. 62, ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс

С писмо с Изх.№ОВОС-753-22/26.11.2021 г. на директора на РИОСВ – Пловдив на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 05.01.2018 г.) е определено, че инвестиционното предложение „Производствена, складова и обществено-обслужваща дейност – Сграда за производство на печатни изделия – офсетен и дигитален печат и съоръжение за водовземане–тръбен кладенец“, ПИ 47295.39.5 по КК на с. Марково, община Родопи обл. Пловдив не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Взложител на инвестиционното предложение е К Кочовска, управител
на „ИМПРЕС“ ООД, гр. Пловдив,

В цитираното писмо е допусната техническа грешка, като е написано следното:
.....„Водата от тръбния кладенец ще се ползва за измиване (хигиенизиране) на производствени помещения - 2000 m², за оросяване на зелени площи и за осигуряване на противопожарната безопасност на бъдещата сградата за производство на печатни изделия - офсетен и дигитален печат, като за целта ще бъдат монтирани три резервоара от PEHD с общ обем 3.0 m³, които ще се пълнят с вода от тръбния кладенец“.....

Предвид гореизложеното и на основание чл. 62, ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс

РЕШИХ

Поправям допусната очевидна фактическа грешка в писмо с изх. №ОВОС-753-22- /26.11.2021 г. за инвестиционно предложение: „Производствена, складова и обществено-обслужваща дейност – Сграда за производство на печатни изделия – офсетен и дигитален печат и съоръжение за водовземане–тръбен кладенец“, ПИ 47295.39.5 по КК на с. Марково, община Родопи обл. Пловдив, както следва:

„За битови нужди – ще бъдат монтирани три резервоара от PEHD, със сертификат за питейно-битово водоснабдяване. Същите ще бъдат с общ обем 3.0 m³. Всеки от резервоарите ще бъде с обем по 1.0 m³ и размери 1.0m x 1.0m x 1.0m.

Водата от проектния тръбен кладенец ще се ползва за измиване (хигиенизиране) на производствени помещения - 2000 m², за оросяване на зелени площи и за осигуряване на противопожарната безопасност на бъдещата сградата за производство на печатни изделия - офсетен и дигитален печат. За осигуряване на противопожарната безопасност на бъдещата сграда за производство на печатни изделия - офсетен и дигитален печат се проектира резервоар с обем V = 152 m³. Същият ще се пълни с вода от проектния тръбен кладенец“

В останалата си част административния акт остава непроменен.

Настоящото Решение е неразделна част от писмо с изх. №ОВОС-753-22/26.11.2021 г.

Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите и пред Административен съд по реда на чл.133 от Административно-процесуалния кодекс.

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

Дата: 18.02.2022

